CE 0085

DVGW
Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BN0577
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) *EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	August Brötje GmbH Werke für Heizungstechnik August-Brötje-Str. 17, D-26180 Rastede
Vertreiber ***distributor***	August Brötje GmbH Werke für Heizungstechnik August-Brötje-Str. 17, D-26180 Rastede
Produktart ***product category***	Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)
Produktbezeichnung ***product description***	Brennwertkessel mit gebläseunterstütztem Brenner und Abgasanlage
Modell ***model***	EUROCONDENS SGB 2. ...
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 143075aZ0/14954 vom 19.03.2004 (GWI)
Prüfgrundlagen ***basis of type examination***	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 677 (01.08.1998) DIN EN 483 (01.06.2000)
Aktenzeichen ***file number***	04-0150-GEA

17.08.2004 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

Deutscher Akkreditierungs Rat
DAR
ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Elektrische Daten: 230 V AC, 50-60 Hz
electrical data

Gerätekategorien *appliance categories*	**Versorgungsdrücke** *supply pressures*	**Bestimmungsländer** *countries of destination*	**Bemerkungen** *remarks*
I2E(S)B	20/25 mbar	BE	
I3P	37 mbar	BE	
II2E3P	20, 50 mbar	LU	
II2ELL3P	20, 50 mbar	DE	
II2Esi3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2H3+	20, 28-30/37 mbar	ES, GB, IT	
II2H3P	20, 30 mbar	DK, SE	
II2H3P	20, 37 mbar	CH, CZ, FI, GR, IE, IS, LT, NO, PT, SI, SK	
II2H3P	20, 50 mbar	AT	
II2HL3P	13, 37 mbar	PL	GZ35
II2HL3P	20, 37 mbar	PL	GZ50, GZ41
II2HS3P	25, 30 mbar	HU	
II2L3P	25, 50 mbar	NL	

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
...90	Nennleistung: 30,5...86,7 kW Wärmebelastung (Hi): 31,5...90,0 kW	
...120	Nennleistung: 40,7...115,6 kW Wärmebelastung (Hi): 42,0...120,0 kW	
...160	Nennleistung: 54,0...153,0 kW Wärmebelastung (Hi): 56,0...160,0 kW	
...200	Nennleistung: 67,2...190,2 kW Wärmebelastung (Hi): 70,0...200,0 kW	
...250	Nennleistung: 83,1...237,0 kW Wärmebelastung (Hi): 87,5...250,0 kW	
...320	Nennleistung: 52,6...306,0 kW Nennwärmebelastung (Hi): 56,0...320,0 kW	
...400	Nennleistung: 65,8...380,4 kW Nennwärmebelastung (Hi): 70,0...400,0 kW	
...500	Nennleistung: 82,3...474,0 kW Nennwärmebelastung (Hi): 87,5...500 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
BG, RO, TR: II2H3P (20, 37 mbar)
Die CE-Kennzeichnung wird in Bulgarien, Rumänien und in der Türkei erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Bulgarien, Rumänien bzw. die Türkei die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt haben.

Die genannten Geräte sind gemeinsam mit den in dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Abgasanlage(n) als Systemeinheit nach der EG-Gasgeräterichtlinie zertifiziert.
Gerätearten B23, C33, C53, C63, C83: entsprechend Installationsanleitung Nr. 114-348 219.4 02.03 und 120-393 001.410.03 "EUROCONDENS SGB 2" mit Abgasleitungssystem SAS

DVGW